

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____ отдела _____ по
Арсеньевскому городскому округу
департамент труда и социального
развития Приморского края


И.И. Пошторбунская.

« 18 » мая 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

Арсеньевский городской округ

« _____ » _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Вишенка» Арсеньевского городского округа

1.2. Адрес объекта 692342 Приморский край город Арсеньев ул. Калининская 18а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1643,1 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8561,34 кв.м

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 - 2017, капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Вишенка» Арсеньевского городского округа МДОБУ д/с №10 «Вишенка»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692342 Приморский край, г. Арсеньев ул. Калининская 18а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Учреждение реализует основную образовательную программу, воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка общественного транспорта «МИР», маршрут автобусов №1, 2,3, 4, 6,7,9,11, 12

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет),

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		№1, 2, 3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О, С) ВНД (К)		№4, 5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		№7, 8, 9, 10, 11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (С, О, К)		№13, 14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г); ДЧ-И (К, О, С)		№15, 16, 17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		№18.2
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		№4

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К) .
т.к. входная зона не адаптирована для доступа инвалидов К: отсутствует пандус, малые размеры входной площадки; лестница имеет 4 ступени; вход на территорию не отвечает требованиям безопасности для инвалидов О, К, С.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, орг. мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, орг. мероприятия.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 2015 - 2017 г.г.

в рамках исполнения Постановления главы от 10.04.2013 г. №281-ПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы Арсеньевского городского округа «Доступная среда на период 2013 – 2015 г.»

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации входной зоны, путей движения доступность объекта для получения услуг для инвалидов категорий О,С,Г,У будет полной и условной- для инвалидов категории К (предоставление услуг на другом ОСИ).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (О,С,Г,У) ДУ-К (обслуживание на другом ОСИ).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов при губернаторе Приморского края (*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*) - не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) - не требуется

4.4.3. техническая экспертиза: не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): - требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - требуется _____ ;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*)

не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края «Доступная среда, учимся жить вместе»

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 4 л.
2. Входа(входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 5 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 17 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Заведующий МДОБУ
(Должность)


(Подпись)

В.Е. Воронова
(Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Начальник отделения отдела по АГО
(Должность)


(Подпись)

Н.М. Свинцова
(Ф.И.О.)

Ведущий инспектор отделения отдела по АГО
(Должность)


(Подпись)

О.А. Фролова
(Ф.И.О.)

Завхоз МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»
(Должность)


(Подпись)

О.В. Петрова
(Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель общества инвалидов ВОИ
(Должность)




(Подпись)

А.П. Алексеева
(Ф.И.О.)

Председатель общества слепых ВОС
(Должность)


(Подпись)

Ю.В. Шумилин
(Ф.И.О.)

представители организации, вышестоящей

Начальник управления образования Администрации АГО
(Должность)


(Подпись)

И.И. Ягодина
(Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « »
Комиссией (название) _____

20

(протокол № _____)

